

Общество с ограниченной ответственностью «Эталон ДВ»

Лицензия № 25-Б/00215 от 22.06.2011 г.

692555, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ермакова, 31

ИНН 2511066397, КПП 251101001, БИК 040813608

АКТ № 43

ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА НА ВОДООТДАЧУ

«04» апреля 2025г.


г. Партизанск

Мы, нижеподписавшиеся, представитель МБОУ «СОШ №6» МО город Партизанск с одной стороны и представитель обслуживающей организации ООО «Эталон ДВ» в лице Урустамова Владимира Анисимовича техника по обслуживанию средств пожарной безопасности с другой стороны, в соответствии с контрактом №43 от 21.03.2025 г. произведено испытание пожарного гидранта на водоотдачу:

№ п/п	№ ТП	Адрес расположения, место расположения ТП	Диам. и вид сети (мм)	Напор в сети (м)	Водоот- дача (л/с)	Итог
1	2	3	4	5	6	7
1	1	г. Партизанск, ул. Центральная, 19 в 120м от	250 мм, Кольцевая	4,0	5,0	Исправен

Акт составлен в 2 экземплярах — по одному каждой стороне.

Представитель МБОУ «СОШ №6» МО город Партизанск



Директор ООО «Эталон ДВ»

 Кузменко Д.А.

Техник по обслуживанию
средств пожарной безопасности

 Урустамов В.А.